

ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области
(наименование ОНД и ПР)

г. Никольск Пензенской области
(место вынесения предписания)

**Предписание № 37/1/1
об устранении выявленных нарушений**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
общеобразовательной школы им. П. А. Столыпина Никольского района Пензенской области
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании решения заместителя главного государственного инспектора Городищенского и Никольского районов по пожарному надзору от «04» октября 2022 года № 37 в период с 13 октября 2022 года «11» ч. «00» мин. по 13 октября 2022 года «13» ч. «00» мин., с 14 октября 2022 года «13» ч. «00» мин. по 14 октября 2022 года «15» ч. «00» мин. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной плановой проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

Государственным инспектором Городищенского и Никольского районов Дешиным Ильей Александровичем;

Государственным инспектором Городищенского и Никольского районов Нефедьевым Олегом Андреевичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы им. П. А. Столыпина Никольского района Пензенской области

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Пензенская область, Никольский район, с. Столыпино, ул. Школьный переулок, 4.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: директором МБОУ СОШ им. П. А. Столыпина Никольского района Пензенской области Донсковым А. В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

N п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	У дежурного персонала отсутствует средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) П. 30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	09.10.2023г.	
2.	При эксплуатации сверх срока средств пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, руководитель объекта защиты не осуществил ежегодное проведение испытаний на объекте защиты средств обеспечения пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) П. 54, абз. 4: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	09.10.2023г.	
3.	Отсутствует ручной пожарный извещатель на эвакуационном пути (в помещении спортивного зала)	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации. ч. 9 Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.	09.10.2023г.	
4.	В чердачном помещении отсутствует система пожарной сигнализации.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила). СП 486.131.1500.2020 «Системы противопожарной защиты» Таблица № 3 помещения, п. 42.	09.10.2023г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор

Городищенского и Никольского районов

по пожарному надзору

Дешин Илья Александрович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



« 14 » октября 20 22 г.

Государственный инспектор

Городищенского и Никольского районов

по пожарному надзору

Нефедьев Олег Андреевич

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

(подпись)

« 14 » октября 20 22 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МБОУ СОШ им. П. А. Столыпина

Донсков А. В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » октября 20 22 г.